

Тип подстанции	№ диспетчерский	Адрес	Мощность транс-ов, кВА	Загрузка транс-ов		<b>Карта оперативного реагирования</b>	<b>№ 1</b>
				кВА	%		
ЦРП	1	г.Воскресенск, ул.Менделеева, 6	T1 - 160	87,5	54,5		
			T2 - 160	125	78		

**Социально значимые объекты**

№	Наименование	Адрес	Ответственный по СЗО	Мощность ПЭС, кВА	№ ПЭС	Собственник ПЭС	Ответственный за ПЭС	№	Наименование	Адрес	Ответственное лицо СЗО	Мощность ПЭС, кВА	№ ПЭС	Собственник ПЭС	Ответственный за ПЭС
1	Котельная	пер. Физкультурный, д.16	Галкин Александр Николаевич 8-903-241-48-14	635	6	Воскресенский филиал АО "Мособлэнерго"	Начальник тр. Участка Колмыков Алексей Юрьевич 89851127540	7							


**Внешний вид ТП**



**Место подключения ПЭС в ТП**



**Место размещения ТП и СЗО**



Координаты: 55.323599, 38.664142

### Варианты направления ПЭС

Номинальная мощность ПЭС, кВА	Начало пути		Время в пути ПЭС (без учёта пробок), мин	Время подключения ПЭС, мин	Контактное лицо		Кол-во, макс. длина кабелей, (соед / не соед), м.	Место подключения ПЭС
	филиал, ПО, участок	адрес			ответственный за ПЭС	диспетчер филиала / ЦУС		
<b>при единичных отключениях (отключение ТП)</b>								
635	Воскресенский	г. Луховицы, ул. Комсомольская, д. 3А	60	30	Начальник тр. Участка Колмыков Алексей Юрьевич 89851127540	диспетчер филиала 8- 496-442-22-51	6 x 35 (соединяются)	Сборка НН, резервное место, нижние контакты
<b>при единичных или массовых отключениях (дежурные ПЭС АО "Мособлэнерго")</b>								
635	Мытищинский	г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1	150	30	Машинист в смене 8-916-800-85-46	Диспетчер ЦУС 8-916-395-98-55	6x50 (не соединяются)	Сборка НН, резервное место, нижние контакты
570	Одинцовский	д.п. Лесной городок, ул. Полевая, д. 14	150	30	Диспетчер ОДС 8-925-761-80-24		2x50 (не соединяются)	
635	Раменский	г. Раменское, ул. Левашова, д. 25	60	30	Машинист в смене 8-915-422-72-92		6x40 (не соединяются)	
650	Подольский	г. Подольск, Октябрьский проспект, д. 6	120	30	Диспетчер ОДС 8-916-372-79-66		2x50 (не соединяются)	
635	Воскресенский	г. Луховицы, ул. Комсомольская, д. 3А	60	30	Диспетчер ОДГ 8-916-372-79-66		2x50 (соединяются)	
135	Раменский	г. Раменское, ул. Левашова, д. 25	60	30	Машинист в смене 8-915-422-72-92		6x35 (соединяются)	
<b>при массовых отключениях, в том числе отключение питающих центров (ПЭС АО "Мособлэнерго" или ПАО "МОЭСК")</b>								
635	Воскресенский	г. Луховицы, ул. Комсомольская, д. 3А	60	30	Начальник тр. Участка Колмыков Алексей Юрьевич 89851127540	диспетчер филиала 8- 496-442-22-51	6 x 35 (соединяются)	Сборка НН, резервное место, нижние контакты